



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 5

		2024/10	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה: 02/01/2024		02/01/2024	תאריך הוצאת תעודה: 02/01/2024
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגימות הגיעו בקירור: כן		תאריך הדיגום: 03/12/2023 - 31/12/2023 תאריך קבלת דגימה: 03/12/2023 - 31/12/2023	תאריך הדיגום: לא
מקום הדיגום: רהט		ישוב: רהט	מחוז דרום
מזמין בדיקה: רנדא		פקס: 08-6707090	טלפון: 08-6707070
תאגיד מי רהט		כתובת: מרכז מסחרי בנין אלמטלקה קומה 2, רהט	דוא"ל: randa@m-rahata.co.il
לשכה: דרום			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M\* או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 5

2024/10

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/12/000006	רשת NW00017589 שכונה 24 גן ילדים (2)	ת.דיגום:03/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000007	רשת NW00017575 שכ 18 ביס אלסלאם	ת.דיגום:03/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000008	רשת NW00017481 ח.צ. רהט צפון שכ. 8	ת.דיגום:03/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000009	רשת NW00017777 רהט רשת 1חבור צרכן רהט דרום	ת.דיגום:03/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000010	רשת NW00017573 בריכת מקורות שכ. 12 ביס אלביאן	ת.דיגום:03/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000011	רשת NW00017611 חצ מקורות כניסה שכ. 4	ת.דיגום:03/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000392	רשת NW00017482 שכ 21 גן ילדים	ת.דיגום:10/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000393	רשת NW00017673 שכ 27 ביס אלרחמה	ת.דיגום:10/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000394	רשת NW00017483 שכ 34 ביס אלנגאח	ת.דיגום:10/12/2023	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 5

2024/10

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/12/000395	רשת NW00017566 מרפאה מרכזית מרכז אזרחי עיריה	ת.דיגום:10/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000396	רשת NW00017779 רהט רשת 3 מתחם 5	ת.דיגום:10/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000397	רשת NW00017567 שכ 28 ביס אלאחאא	ת.דיגום:10/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000757	רשת NW00017778 רהט רשת 2 מתחם 2	ת.דיגום:17/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000758	רשת NW00017611 חצ מקורות כניסה שכ. 4	ת.דיגום:17/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000759	רשת NW00017730 שכונה 3 ביס אבו עוביידה	ת.דיגום:17/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000760	רשת NW00017481 ח.צ. רהט צפון שכ. 8	ת.דיגום:17/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000761	רשת NW00017574 ביס רהט א שכ. 9 קרית חינוך ביס אלהוזייל	ת.דיגום:17/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/000762	רשת NW00017731 שכ. 4 גן ילדים שכ. 5	ת.דיגום:17/12/2023	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובין לאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 5

תעודת בדיקה מספר:	2024/10
-------------------	---------

### המשך דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/12/000763	רשת NW00017777 רהט רשת 1 חבור צרכן רהט דרום	ת.דיגום: 17/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/001148	רשת NW00017779 רהט רשת 3 מתחם 5	ת.דיגום: 24/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/001149	רשת NW00017780 רהט רשת 4 אזהת מחסן התאגיד	ת.דיגום: 24/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/001150	רשת NW00017565 שכ 10 תחנת משטרה	ת.דיגום: 24/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/001151	רשת NW00017566 מרפאה מרכזית מרכז אזרחי עיריה	ת.דיגום: 24/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/001152	רשת NW00017781 רהט רשת 5 שכ. 32 ביס אבן סינא	ת.דיגום: 24/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/001153	רשת NW00017683 שכ 13 ביס עומר אבן אלחטאב	ת.דיגום: 24/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/001383	רשת NW00017481 ח.צ. רהט צפון שכ. 8	ת.דיגום: 31/12/2023	<1	0.5	0.5
2023/12/001384	רשת NW00017777 רהט רשת 1 חבור צרכן רהט דרום	ת.דיגום: 31/12/2023	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 5

2024/10

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/12/001385	רשת NW00017611 חצ מקורות כניסה שכ. 4	ת.דיגום: 31/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/001386	רשת NW00017575 שכ 18 בייס אלסלאם	ת.דיגום: 31/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/001387	רשת NW00017573 בריכת מקורות שכ. 12 בייס אלביאן	ת.דיגום: 31/12/2023	<1	0.3	0.3
2023/12/001388	רשת NW00017589 שכונה 24 גן ילדים (2)	ת.דיגום: 31/12/2023	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.