



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 4

תעודת בדיקה מספר: 2024/751	
תאריך אישור תעודה: 01/09/2024	תאריך הוצאת תעודה: 01/09/2024
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 04/08/2024 - 25/08/2024 תאריך קבלת דגימה: 04/08/2024 - 25/08/2024
אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: רהט מחוז דרום
לשכה: דרום	מזמין בדיקה: טלאל סולימן תאגיד מי רהט
טלפון: 050-9805011 מרכז מסחרי בנין אלמטלקה קומה 2, רהט	פקס: כתובת: דוא"ל: talal.m@m-rahata.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M\* או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 4

2024/751

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/08/000025	רשת NW00017779 רהט רשת 3 מתחם 5	ת.דיגום:04/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000026	רשת NW00017780 רהט רשת 4 אזהת מחסן התאגיד	ת.דיגום:04/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000027	רשת NW00017565 שכ 10 תחנת משטרה	ת.דיגום:04/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000028	רשת NW00017781 רהט רשת 5 שכ. 32 ביס אבן סינא	ת.דיגום:04/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000029	רשת NW00017683 שכ 13 ביס עומר אבן אלחטאב	ת.דיגום:04/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000030	רשת NW00017566 מרפאה מרכזית מרכז אזרחי עיריה	ת.דיגום:04/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000270	רשת NW00017611 חצ מקורות כניסה שכ. 4	ת.דיגום:11/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000271	רשת NW00017481 ח.צ. רהט צפון שכ. 8	ת.דיגום:11/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000272	רשת NW00017573 בריכת מקורות שכ. 12 ביס אלביאן	ת.דיגום:11/08/2024	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 4

2024/751

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/08/000273	רשת NW00017589 שכונה 24 גן ילדים (2)	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000274	רשת NW00017777 רהט רשת 1 חבור צרכן רהט דרום	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000275	רשת NW00017575 שכ 18 ביס אלסלאם	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000672	רשת NW00017483 שכ 34 ביס אלנגאח	ת.דיגום: 18/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000673	רשת NW00017482 שכ 21 גן ילדים	ת.דיגום: 18/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000674	רשת NW00017779 רהט רשת 3 מתחם 5	ת.דיגום: 18/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000675	רשת NW00017567 שכ 28 ביס אלאחאא	ת.דיגום: 18/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000676	רשת NW00017566 מרפאה מרכזית מרכז אזרחי עיריה	ת.דיגום: 18/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/000677	רשת NW00017673 שכ 27 ביס אלרחמה	ת.דיגום: 18/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/001032	רשת NW00017611 חצ מקורות כניסה שכ. 4	ת.דיגום: 25/08/2024	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 4

2024/751

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/08/001033	רשת NW00017777 רהט רשת 1 חבור צרכן רהט דרום	ת.דיגום: 25/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/001034	רשת NW00017481 ח.צ. רהט צפון שכ. 8	ת.דיגום: 25/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/001035	רשת NW00017731 שכ. 4 גן ילדים שכ. 5	ת.דיגום: 25/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/001036	רשת NW00017574 ביס רהט א שכ. 9 קרית חינוך ביס אלהזייל	ת.דיגום: 25/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/001037	רשת NW00017778 רהט רשת 2 מתחם 2	ת.דיגום: 25/08/2024	<1	0.3	0.3
2024/08/001038	רשת NW00017730 שכונה 3 ביס אבו עוביידה	ת.דיגום: 25/08/2024	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.