

משרד אנרגיה רשות המים									
עיריית רהט					שם הרשות				
עיריית רהט באמצעות מי רהט					שם המבקר				
סוניה אדמתי					שם הבקר				
20/11/2025					תאריך				
ציון מסכם	ציון מתיאפשרי	הערכה		דגשים לבדיקה	פרמטרים לבדיקה	הנושא	יעד	מס'ד	
		נושא לטיפול	ממצאים -						
5	5		קיימת תוכנית הערכות מפורטת ועדכנית לחודש התאגיד, 09/2025, עשכן את כלל התוכניות והתיקים	האם קיימת תוכנית עבודה בתחום ביטחון מים בתיאום עם התאגיד? זיכרון ארגוני. פעולות שבוצעו/מתוכננות לשמירה ושיפור כשירות מעקב ותיעד ביקורות ותיקון ליקויים	פעילות מקדימה והכנות	כללי-	מים	1	
10	10		כן	האם יש לרשות עותק מתכנית מקצועית של התאגיד להתמודדות עם משבר מים?	תכנית מענה להתמודדות עם משבר מים	מים וביוב	מים	2	
25	25		כן, ככלל במגזר בכלל ובעיר רהט בפרט, הדאגה בתוך המשפחה/שכונה. היא ערך עליון	האם קיימת ברשות תוכנית משלימה לניהול ושליטה במשבר מים לרבות נספחים מקצועיים של מנהלי המחלקות/אגפים בתחום: רוחח, חינוך, הנדסה, מידע לציבור, כוח אדם ולוגיסטיקה					
5	5		כן	האם קיים מענה על בסיס תחנות חלוקת מים כולל הקצאת אמצעים וכ"א והאם המענה מחובר למתקני קליטה/מחסות המונים/מרכזי חיים?					
5	5		תחנות חלוקת המים ממוקמות בבתי ספר ומתנסיים, כולם נגישים לבילי מוגבלויות	האם כל תחנות החלוקה מאפשרות נגישות לבעלי מוגבלויות?					
5	5		במקרה כזה כלל מרכולי העיר יסייעו לרשות למתן מענה	בתרחיש מלחמתי - האם קיימת תכנית מענה לאספקת מים חליפיים שלא על בסיס תחנות חלוקה של מכלים?					
5	5	קיימת תוכנית של הקמת בריכת של כ- 7,000 ק"ב לשכונה הדרומית. בהמתנה לזוועדת הבניה	קיימת בריכת מים של 1,000+3,000 קו"ב	האם קיים איגום מים ברשות ומה נפח האיגום?	איגום מים	מים וביוב	מים	3	
5	5		קיימים 2 ד"ג כולל גיבוי למשך 7 ימים	האם קיים מכון מים ברשות ואם כן האם קיים גיבוי של גנרציה להספקת המים בהיעדר חשמל?	מכונני מים וגנרציה	מים וביוב	מים	4	
5	5		ד"ג גיבוי למשך 7 ימים	האם קיים ברשות תחנות שאיבת ביוב והאם קיים גיבוי גנרציה בתחנות?	ביוב וגנרציה	מים וביוב	מים	5	
10	10		התאגיד עובד בצמוד לצוותי העירייה	מהי רמת הממשקים של הרשות מול התאגיד? והאם בוצע תיאום למימוש האחריות בהתאם לחזון מנכ"ל 4/2009	ממשקים	מים וביוב	מים	6	
5	5		בנוסף קיים הסכם מול חברת סוגות לאספקת סולר בשגרה ובחירום	האם הרשות מוודא מול התאגיד שמכלי הסולר לגנרטורים מלאים ומספקים ל 10 ימי עבודה על פי הנחיות רשות המים, האם יש יכולת לניוד סולר?	מיכול	מים וביוב	מים	7	
5	5		ממונה מטעם העירייה והשיטור העירוני אחראי על כל ארוע ברחבי העיר כולל מתקני התאגיד	האם בוצע תאום מול משטרת ישראל לטיפול בהפס"ד בעת משבר מים ואבטחת מתקנים.	תאומים	מים וביוב	מים	8	
2	5		מתחם מגדל המים בשלבי הריסה, על השטח נבנה מחסן ציוד חדש ועדיין לא הסתיים. קיים גידור ומנעול, בסיום יותקנו גם מצלמות	האם מתקני המים והביוב מאובטחים בהתאם לנוהל רשות המים האם יש צוות תגובה, האם תורגל, תיעוד	אבטחה	מים וביוב	מים	9	
3	5		ללא עבודה במערכת השוע"ל	תא מים במכלול הנדסה - כשירות התא, אנרגיה, מצב תשתיות, ריחוט, תקשורת, כ.א, שוע"ל סביבת רשות המים ותאי קישור/סביבת הרשות המקומי	רציפות תפקודית	מים וביוב	מים	10	
95	100					רמת המוכנות		11	
רמת המוכנות בעיר טובה מאוד, רהט ערוכה למענה בעת משבר מים. אחראי החירום בתאגיד המים מסור ואחראי לכל תשתיות המים והביוב ברחבי העיר. עובדי התאגיד והעירייה משתפים פעולה ומעניקים ביטחון בחירום לתושבי העיר.							עיקרי ממצאים/פערים	12	
הדרכה ותירגול מתנדבים במהלך שנת 2026							עיקרי המלצות	13	