



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר: 2026/447	
תאריך אישור תעודה: 02/06/2026	תאריך הוצאת תעודה: 02/06/2026
תאריך הדיגום: 05/05/2026 - 31/05/2026 תאריך קבלת דגימה: 05/05/2026 - 31/05/2026	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: רהט מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רנדא תאגיד מי רהט	פקס: 08-6707090 טלפון: 08-6707070 כתובת: מרכז מסחרי בנין אלמטלקה קומה 2, רהט דוא"ל: randa@m-rahata.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2026/447

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/05/000219	רשת NW00017481 ח.צ. רהט צפון שכ. 8	ת.דיגום: 05/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000220	רשת NW00017777 רהט רשת 1 חבור צרן רהט דרום	ת.דיגום: 05/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000221	רשת NW00017611 חצ מקורות כניסה שכ. 4	ת.דיגום: 05/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000222	רשת NW00017573 בריכת מקורות שכ. 12 ביס אלביאן	ת.דיגום: 05/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000223	רשת NW00017778 רהט רשת 2 מתחם 2	ת.דיגום: 05/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000224	רשת NW00017731 שכ. 4 גן ילדים שכ. 5	ת.דיגום: 05/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000225	רשת NW00017781 רהט רשת 5 שכ. 32 ביס אבן סינא	ת.דיגום: 05/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000226	רשת NW00017574 ביס רהט א שכ. 9 קרית חינוך ביס אלהוזייל	ת.דיגום: 05/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000227	רשת NW00017730 שכונה 3 ביס אבו עוביידה	ת.דיגום: 05/05/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2026/447

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/05/000441	רשת NW00017779 רהט רשת 3 מתחם 5	ת.דיגום: 10/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000442	רשת NW00017566 מרפאה מרכזית מרכז אזרחי עיריה	ת.דיגום: 10/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000443	רשת NW00017567 שכ 28 בים אלאחאא	ת.דיגום: 10/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000444	רשת NW00017780 רהט רשת 4 אזהת מחסן התאגיד	ת.דיגום: 10/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000445	רשת NW00017575 שכ 18 בים אלסלאם	ת.דיגום: 10/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000446	רשת NW00017683 שכ 13 בים עומר אבן אלחטאב	ת.דיגום: 10/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000447	רשת NW00017482 שכ 21 גן ילדים	ת.דיגום: 10/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000448	רשת NW00017483 שכ 34 בים אלנגאח	ת.דיגום: 10/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000768	רשת NW00017565 שכ 10 תחנת משטרה	ת.דיגום: 17/05/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובין לאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2026/447

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/05/000769	רשת NW00017777 רהט רשת 1 חבור צרן רהט דרום	ת.דיגום: 17/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000770	רשת NW00017573 בריכת מקורות שכ. 12 ביס אלביאן	ת.דיגום: 17/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000771	רשת NW00017611 חצ מקורות כניסה שכ. 4	ת.דיגום: 17/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000772	רשת NW00017481 ח.צ. רהט צפון שכ. 8	ת.דיגום: 17/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000970	רשת NW00017778 רהט רשת 2 מתחם 2	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000971	רשת NW00017730 שכונה 3 ביס אבו עוביידה	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000972	רשת NW00017574 ביס רהט א שכ. 9 קרית חינוך ביס אלהוזייל	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000973	רשת NW00017781 רהט רשת 5 שכ. 32 ביס אבן סינא	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001069	רשת NW00017673 שכ 27 ביס אלרחמה	ת.דיגום: 24/05/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2026/447

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/05/001070	רשת NW00017566 מרפאה מרכזית מרכז אזרחי עיריה	ת.דיגום: 24/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001071	רשת NW00017567 שכ 28 בים אלאחאא	ת.דיגום: 24/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001072	רשת NW00017780 רהט רשת 4 אזהת מחסן התאגיד	ת.דיגום: 24/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001073	רשת NW00017779 רהט רשת 3 מתחם 5	ת.דיגום: 24/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001074	רשת NW00017589 שכונה 24 גן ילדים (2)	ת.דיגום: 24/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001075	רשת NW00017482 שכ 21 גן ילדים	ת.דיגום: 24/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001076	רשת NW00017575 שכ 18 בים אלסלאם	ת.דיגום: 24/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001077	רשת NW00017683 שכ 13 בים עומר אבן אלחטאב	ת.דיגום: 24/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001078	רשת NW00017483 שכ 34 בים אלנגאח	ת.דיגום: 24/05/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2026/447

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/05/001437	רשת NW00017611 חצ מקורות כניסה שכ. 4	ת.דיגום: 31/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001438	רשת NW00017777 רהט רשת 1חבור צרן רהט דרום	ת.דיגום: 31/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001439	רשת NW00017481 ח.צ. רהט צפון שכ. 8	ת.דיגום: 31/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001440	רשת NW00017573 בריכת מקורות שכ. 12 ביס אלביאן	ת.דיגום: 31/05/2026	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: מרכזת תחום מיקרוביולוגיה של מים